



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 07.05.2024г.

№1228

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Булатовой Р.И. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №54 с углублённым изучением отдельных предметов» (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ №54»)

ИНН 1834300324, ОГРН 1021801584650

Адрес место нахождения юридического лица:

426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д.25

Адрес осуществления деятельности:

426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д.25

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, в учебных кабинетах №408, №210, №209 покрытие пола, выполненное линолеумом, с наличием дефектов и повреждений (нарушение целостности покрытия линолеума в виде стертости и дыр); поверхность деревянного пола в спортивном зале с дефектами и повреждениями в виде множественных дефектов отхождения покраски, такое покрытие пола затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, в спортивном зале на потолке следы протекания кровли; покрытие стен ближе к потолку с дефектом в виде отслоения побелки.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

- 1) В соответствии п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в спортивном зале и в учебных кабинетах №408, №210, №209 провести ремонт поверхности пола. Срок до 01.08.2024г.
- 2) В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, провести ремонт поверхности потолков и стен в спортивном зале. Срок до 01.08.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СОШ № 54», юридический адрес: 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д.25.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 506 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Главный специалист-эксперт ОСН



Булатова Р.И.

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 05 2024г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)